

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской
области**

Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области**

152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Российская Федерация,
Ярославская область, г. Любим
(место составления акта)

“ 10 ” июня 20 19
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт
обследования № 13**

Заместитель главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и
Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Сергей
Владимирович.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «03» июня 2019г. по 16 ч. 00 мин. «10» июня 2019г. провел
обследование документов объекта заявителя: юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3,
сокращенное наименование МДОУ №3 ИНН 7618002620, ОГРН 1027601459160,
относится к категории высокого риска (2 класс).

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

расположенном по адресу: Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г.
Любим, ул. Советская, д.17 при обследовании присутствовал заведующий
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 Коренухина
Татьяна Павловна, лично.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или
представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя,
отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом надзора является здание детского сада и здание пищеблока расположенные по
адресу: Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская,
д.17, здание МДОУ №3 V степени огнестойкости, одноэтажное, класс функциональной

пожарной опасности здания – Ф 1.1, общей площадью 352,9 кв.м., инвентарный № 17, лит. А, а¹ одноэтажное деревянное с несущими деревянными стенами, внутренние стены деревянные, перекрытия деревянные, кровля покрыта профилированными оцинкованными листами, вентиляция естественная, электрифицировано, не газифицировано. Из здания основного здания МДОУ №3 имеется 3 эвакуационных выхода. На путях эвакуации установлено аварийное эвакуационное освещение. Пути эвакуации свободны, обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без применения ключей.

Здание пищеблока 3 степени огнестойкости, одноэтажное, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1, общей площадью 62,4 кв.м., инвентарный № 17, лит. Б, б¹, б², одноэтажное кирпичное, с несущими кирпичными стенами, внутренние стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля покрыта профилированными листами, вентиляция принудительная и естественная, электрифицировано, не газифицировано. Из здания пищеблока имеется 2 эвакуационных выхода. Пути эвакуации свободны, обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без применения ключей.

Основное здание МДОУ №3 и здание пищеблока оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, система пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме объектовых систем сигнализации в ПЧ-30 государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» пожарно-спасательный отряд №7 для обеспечения реагирования подразделениями ГПС на поступающие сигналы. Инструктажи, согласно журнала, проводятся с рабочим персоналом один раз в 6 месяцев. Имеется удостоверение о прохождении ПТМ, выдано заведующему МДОУ детский сад №3 Коренухиной Т.П. действительно до 03.05.2020 г., декларация пожарной безопасности, имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного, акт проверки состояния АПС и СОУЭ за 12 мая 2019 г., договор подряда на обслуживание АПС и СОУЭ от 17 января 2019 года № 160-19 СБ, договор подряда от 17 января 2019 года № 272/7 на обслуживание системы пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме объектовых систем сигнализации в ПЧ-30, технический отчет испытания электроустановки здания от 30 октября 2018 года (ООО СБ «Алгоритм»), технический отчет испытания молниезащиты здания от 23 мая 2019 года (ООО СБ «Алгоритм»). В здании детского сада (расчет огнетушителей от 15.05.2019 ООО СБ «Алгоритм») находится 3 огнетушителя ОП-4 и 1 огнетушитель ОУ-3, в здании пищеблока – 1 огнетушитель ОП-4 и 1 огнетушитель ОУ-3 (перезаряженные в исправном состоянии).

(адрес объекта надзора, функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, Электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе обследования документов установлено: нарушения указанные в предписании № 54/1/26 устранены, предоставлены фотографии и подтверждающие документы, технический отчет испытания молниезащиты здания от 23 мая 2019 года, нарушений не выявлено.

С актом обследования ознакомлен:

Заведующий МДОУ детский сад №3

Коренухина Т.П.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, инициалы руководителя организации, (подпись) фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

"10" июня 2019г.



Акт обследования составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МДОУ детский сад №3

Коренухина Т.П.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)

"10" июня 2019г.



Мероприятие по надзору проводил:

Заместитель главного государственного инспектора
Даниловского, Любимского и Первомайского
районам Ярославской области по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы)

Смирнов С.В.

"10" июня 2019г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому,
Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80,
тел.8(48538)5-17-09

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Заключение №13

о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. " 03 " июня 2019г. по 16ч. 00 мин."10 " июня 2019г. проведено об-
следование документов, объекта защиты муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №3, сокращенное наименование МДОУ №3 ИНН 7618002620, ОГРН
1027601459160, относится к категории высокого риска (2 класс).

(наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
правообладателя собственности, имущества)

расположенного(ых) по адресу:

Российская Федерация, 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д.17 здание
МДОУ №3 общей площадью 352,9 кв.м., инв.№17, лит.А, а1. здание пищеблока МДОУ
№3 общей площадью 62,4 кв.м., инв.№17, лит.Б, б, б1, б2.

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям
пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории земельного участка)
требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований
пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение, выдано: муниципальному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад №3, сокращенное наименование МДОУ №3 ИНН 7618002620, ОГРН
1027601459160.

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Даниловскому,
Любимскому и Первомайскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области
(должность, фамилия, инициалы
начальника органа ГПН)

"10" июня 2019 г.



Смирнов С.В.